Numer zapytania	Z181/10401/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- badanie oleju trafo oraz PPZ transformatory II grupa
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-09-04 13:49:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-04 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-10 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-10 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Jerzy Jamrozowicz, +48 695 745 351, jerzy.Jamrozowicz@tokaicobex.com

Cel zapytania:

1.Badanie oleju trafo II grupy: Elta 7 szt + Friem 3 szt + TORWc 7000/6 1 szt = 11 szt

Badanie oleju w pełnym zakresie:

- analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju

- oznaczenie zawartość związków furanów rozpuszczonych w oleju

- właściwości izolacyjne oleju

- ocena stopnia zestarzenie się oleju

Protokoły wersji elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim.

2.Badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów Elta 3 szt (typ: Elin RN 200D – R1/L6 130/3 – 100 – 400 – 8G) + Friem 1 szt (typ: OEL) + TORWc 7000/6 (typ. VMIII650Y-72,5/B-16631G) = 5 szt

Zakres badań:

-oględziny zewnętrzne

-sprawdzenie blokad mechanicznych i elektrycznych napędu

-sprawdzenie poprawności działania napędu ręcznego i elektrycznego

-sprawdzenie zgodności wskazań położenia zaczepu głowicy przełącznika w szafie sterowniczej

ze wskazaniami w nastawni

-pomiar czasów własnych

-określenie maksymalnej niejednoczesności cyklu przełączania

-sprawdzenie ciągłości prądowej klatki wybierakowej

Protokoły w wersji elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim.

3.Badanie oleju transformatorów zasilających 40MVA (TOTRc 40000/115F i TRARBA 40000/110 PN) – 2szt

Badanie oleju w pełnym zakresie :

- analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju

- oznaczenie zawartość związków furanów rozpuszczonych w oleju

- właściwości izolacyjne oleju

- ocena stopnia zestarzenie się oleju

Protokoły w wersji elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim.

4. Badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów zasilający 40MVA – 1szt- TRARBA 40000/110 PN - przełącznik typ PO 250/60

Zakres badań:

-oględziny zewnętrzne

-sprawdzenie blokad mechanicznych i elektrycznych napędu

-sprawdzenie poprawności działania napędu ręcznego i elektrycznego

-sprawdzenie zgodności wskazań położenia zaczepu głowicy przełącznika w szafie sterowniczej ze wskazaniami w nastawni

-pomiar czasów własnych

-określenie maksymalnej niejednoczesności cyklu przełączania

-sprawdzenie ciągłości prądowej klatki wybierakowej

Protokoły w wersji elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim.

5. Badanie oleju podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów TOTRc 40000/115F (typ. MS III 300-Y-72,5/B-14131W) i TORWc 7000/6 (typ. VMIII650Y-72,5/B-16631G) – 2szt

Zakres badań:

- analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju

Zamawiający nie pobiera próbek.

Zamawiający zastrzega sobie podzielenie zakresu zapytania między dwóch różnych dostawców usług.

Termin realizacji do 03.10.2025.

Uwagi pozostałe:

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent zapozna się z Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	Purchasing_Tokai_COBEX_Polska_pl_v2.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Badanie oleju trafo II grupy: Elta 7 szt + Friem 3 szt + TORWc 7000/6 1 szt		11	szt.	USŁUGI POZOSTAŁE
2.	Badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów Elta 3 szt (typ: Elin RN 200D – R1/L6 130/3 – 100 – 400 – 8G) + Friem 1 szt (typ: OEL) + TORWc 7000/6 (typ. VMIII650Y-72,5/B-16631G)		5	szt.	USŁUGI POZOSTAŁE
3.	Badanie oleju transformatorów zasilających 40MVA (TOTRc 40000/115F i TRARBA 40000/110 PN)		2	szt.	USŁUGI POZOSTAŁE
4.	Badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów zasilający 40MVA		1	szt.	USŁUGI POZOSTAŁE
5.	Badanie oleju podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów TOTRc 40000/115F (typ. MS III 300-Y-72,5/B-14131W) i TORWc 7000/6 (typ. VMIII650Y-72,5/B-16631G)		2	szt.	USŁUGI POZOSTAŁE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: przelew 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak