

Numer zapytania	Z719/10398/1
Tytuł zapytania	Modernizacja 25m odcinka rurociągu podziemnego Ø315 instalacji tryskaczowej dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2026-09-04 13:32:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-04 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-16 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-16 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie modernizację 25m odcinka rurociągu podziemnego Ø315 instalacji tryskaczowej dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres prac:

Rurociąg na całej długości przewidzianej do wymiany jest obecnie odkopany. W ofercie należy uwzględnić jedynie drobne prace ziemne niezbędne do uzyskania dostępu oraz umożliwienia demontażu istniejącego i montażu nowego rurociągu, w tym ewentualne miejscowe poszerzenie, pogłębienie lub oczyszczenie wykopu.

W ofercie nie należy uwzględniać wykonania zasadniczego wykopu, końcowego zasypywania i zagęszczania gruntu ani odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Prace te pozostają poza zakresem wykonawcy rurociągu.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż około 25 m istniejącego kielichowego rurociągu żeliwnego DN250,
- montaż około 25 m rurociągu PE100-RC Ø315 × 28,6 mm, SDR11, PN16,
- wykonanie drobnych prac ziemnych niezbędnych do demontażu i montażu rurociągu,
- dostawę i montaż rur z dodatkową współwytłaczaną warstwą ochronną, odpowiadających rozwiązaniu TYTAN RC Typ 2/2 lub Typ 2/3,
- dostawę i montaż monolitycznych łuków giętych 45° i 90° Ø315, SDR11, PN16, w liczbie wynikającej z rzeczywistego przebiegu rurociągu,
- dostawę i montaż tulei kołnierzowych PE Ø315 wraz z luźnymi kołnierzami PN16,
- dostawę i montaż żeliwnych kształtek kołnierzowych DN300, PN16, niezbędnych do połączenia nowego rurociągu z istniejącą instalacją,
- wykonanie połączeń metodą zgrzewania doczołowego oraz przy użyciu kształtek elektrooporowych,
- dostawę wszystkich niezbędnych uszczelek, śrub, elementów połączeniowych i materiałów pomocniczych,
- opróżnienie i zabezpieczenie istniejącego rurociągu,
- odpompowanie wody z instalacji lub wykopu,
- płukanie rurociągu i przygotowanie instalacji do ponownego uruchomienia,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu.

Dokładną liczbę kształtek i elementów połączeniowych wykonawca powinien ustalić na podstawie wizji lokalnej oraz rzeczywistego przebiegu instalacji.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, przed zasypaniem rurociągu, należy przeprowadzić próbę szczelności całego modernizowanego odcinka. Próbę należy wykonać przy ciśnieniu 15 bar, utrzymywanym przez 2 godziny. Wynik próby należy udokumentować protokołem przekazanym Zamawiającemu.

Zastosowane rury powinny spełniać wymagania odpowiednie dla ciśnieniowych instalacji i sieci wodnych, w

szczegółności:

- PN-EN 12201-1:2012,
- PN-EN 12201-2+A1:2013,
- PN-EN 12201-5:2012,
- PN-EN ISO 1167-1 i PN-EN ISO 1167-2:2007,
- PN-EN ISO 13479:2010,
- ISO 16770:2004,
- PN-EN ISO 13968:2009,
- PAS 1075:2009-04.

Rury powinny być objęte ważną Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2019/1069, wydanie 2 oraz aktualną Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Zgrzewanie powinno być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, przy użyciu urządzeń umożliwiających rejestrację parametrów zgrzewania. Montaż i łączenie rur należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.

Po zakończeniu prac należy przekazać:

- karty techniczne zastosowanych materiałów,
- deklaracje właściwości użytkowych,
- odpowiednie oceny techniczne i certyfikaty,
- protokoły wykonanych zgrzewów,
- protokół z próby szczelności całego remontowanego odcinka, wykonanej przy ciśnieniu 15 bar przez 2 godziny.

Uwaga:

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. Wszystkie odpady powstałe podczas prac remontowych, z wyjątkiem odpadów stalowych należą do wykonawcy.

Złom stalowy należy dostarczyć na zakładowe składowisko odpadów.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cena netto za czyszczenie filtra wraz z wymianą złoza
- termin realizacji
- warunki płatności

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Ł. Filipczak tel. 32 45 95 467 tel. kom. 885 507 521 e-mail: lukasz.filipczak@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się w środę tj. 09.09.2026 roku o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I (spotkanie w holu Dyrekcji)

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie ze względu na specyfikę produkcji jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kasku ,okularów ochronnych, butów roboczych oraz fartucha

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:

Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 90 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia

przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf
2.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
3.	wzór umowy o świadczenie usług_TCX_marzec 2026.docx
4.	Ogólne Warunki Zakupu PL Tokai COBEX 2026_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja 25m odcinka rurociągu podziemnego Ø315 instalacji tryskaczowej.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie