

Numer zapytania	Z304/10404/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Wymiana odłącznika wielkopiętrowego 150kV - 812/2026
Kupiec prowadzący:	Grućel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-08-27 07:37:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-27 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-11 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-03 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Dostawa dotyczy zakładu w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 188.

Zakres prac związany z wymianą odłącznika wielkoprądowego 150kA. Demontaż aktualnego, montaż nowego odłącznika 150kA DC, regulacja, podłączenie sterowania i napędu.

Odłącznik połączony jest z torem wielkoprądowym za pomocą stawek z 24 sz tłaskownika Al. Przekrój płaskownika 30mmx250mm

- Aktualny odłącznik należy odciąć w miejscach łączników.
- Ewentualną konieczność wymiany łączników uwzględnić w ofercie.
- Koszt łączników uwzględnić w ofercie.
- Łączniki należy przyspawać do odłącznika.

Monaż odłącznika:

1. Odłącznik dostarcza Inwestor
2. Odłącznik należy montować po wcześniejszym uzgodnieniu technologii montażu, omówieniu sposobu demontażu i montażu oraz opisaniu BIOZ dla wykonywanych prac.
3. Dokładny termin montażu ustalić z Inwestorem.
4. Należy przestrzegać instrukcji montażu i zaleceń producenta odłącznika – „FLOHE – installation and maintenance PBD – General.pdf”

Szczegóły:

1. oferta z wycenami poszczególnych punktów realizacji;
2. Oferta musi zawierać czas przestoju instalacji;
3. konieczny harmonogram prac dla poszczególnych punktów realizacji;
4. wszystkie prace należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym;
5. całość prac z zapytania po stronie Wykonawcy (łącznie z wynajmem dźwigów, budową rusztowań itp.)
6. ewentualną ingerencję w istniejącą konstrukcję toru wielkoprądowego uzgadniać z Zamawiającym;
7. należy przewidzieć instalację i uruchomienie, badania i próby ruchowe;
8. podczas wykonywania prac obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz „Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.”;
9. należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanych prac;
10. należy wziąć pod uwagę prace na wydłużonej zmianie z powodu konieczności minimalizacji przestojów produkcyjnych;
11. szczegółowe pomiary na obiekcie we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu terminu;

Osoby kontaktowe:

- Jerzy Jamrozowicz, tel: +48695745351, email: Jerzy.Jamrozowicz@tokaicobex.com

- Damian Ślusarczyk, tel. +48885986219, email: Damian.slusarczyk@tokaicobex.com

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru różnych dostawców dla poszczególnych pozycji zapytania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ_PL.pdf
2.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Wymiana odłącznika 150 kA DC.pdf
5.	FLOHE - installation and maintenance PBD - General.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana odłącznika wielkoprądowego 150kA		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak