

Numer zapytania	Z312/10404/1/aktualizacja3
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Tokai COBEX Sp. z o.o. w Nowym Sączu - 857/2026
Kupiec prowadzący:	Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-09-28 12:12:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-23 13:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-30 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-24 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Aktualizacja3:

Dodano plik "PT_Telemechanika (zero eksport)_Tokai Cobex Nowy Sącz_na potrzeby Inwestora"

Aktualizacja2:

1. Zamawiający nie widzi zasadności przedstawienia pozwolenia na budowę na etapie składania ofert.
2. Warunki przyłączeniowe są w trakcie aktualizacji. Z informacji pozyskanych na dziś zamawiający nie przewiduje, aby nowe warunki miały znaczenie dla budowy instalacji PV. - pozostaje system „0 eksport”
3. Dokumentacja telemechaniki nie jest uzgodniona, ponieważ zamawiający oczekuje na zaktualizowanie warunków przez Tauron – Dystrybucja. W terminie do 28 września 2026 zostanie przedstawiona koncepcja projektowa (wstępne rozwiązanie techniczne) wg. której należy przedstawić wycenę.
4. Zapytanie nie dotyczy prac budowlanych obejmujących remont lub modernizację dachów.
5. Projektant projektując rozmieszczenie paneli PV brał pod uwagę elementy występujące na dachach. Instalacje odgromowe będą wymagać przebudowy. Zakłada się, że konstrukcje po moduły mogą być częścią zmodernizowanej instalacji odgromowej.
6. Trasy kablowe będą prowadzone w istniejących kanałach kablowych. Należy przewidzieć wykopy od budynków do kanału.
7. Należy przygotować koryta/drabinki do prowadzenia projektowanych kabli.
8. Projektowane kable światłowodowe są przewidziane w istniejącej kanalizacji teletechnicznej lub nowopowstałej infrastrukturze. Dobudowa wymaganej infrastruktury teletechnicznej, udrożnienia i wykonanie całości prac teleinformatycznych – po stronie zamawiającego.
9. Rysunki należy odczytywać razem z częścią opisową projektu. W projekcie w tabeli 5 i 6 są wyodrębnione relacje kablowe. Kable 4-ro metrowe z tabeli 5 należy poprowadzić zawsze od falownika do położonej obok rozdzielnicy. Kable z tabeli 6 należy odczytywać razem z rysunkami PZT. Z każdego budynku wyprowadzony jest jeden kabel, oprócz budynku surowcowni, z której

dwa kable są prowadzone całą trasą równolegle. Łatwo jest dopasować trasę kabla do budynku i sprawdzić w tabeli szukana relację. Kable N2XH i NA2XH oznaczają kabel wewnątrz budynku.

10. Stacje OPT są wyposażone w zabezpieczenia. Zabezpieczenia są ujęte w projekcie.
11. Schematy E-63 do E-69 należy powielić dla wszystkich OPT występujących w dokumentacji co jest równoznaczne ze wszystkimi występującymi w tabeli nr 6.
12. Rysunki E-28 – E-53 dot. rozdzielnic DC natomiast E-69 dot. struktury wewnątrz poszczególnych OPT.
13. Rysunki od E-63 do E-69 przedstawiają poglądowe schematy rozdzielnic PV. Dokumentacja została opracowana dla jednej rozdzielnicy PV. W przypadku wystąpienia większej ilości rozdzielnic schemat należy powielić odpowiednio dla każdej z nich. Wyłącznik QPV będzie zlokalizowany w każdej rozdzielnicy PV.
14. Rozdzielnice AC są zapisane jako E-54 – E-62.
15. Zamawiający dopuszcza minimalny czas gwarancji modułów 12 lat i minimalny czas gwarancji falowników 5 lat.
16. Zamawiający nie dopuszcza zmian względem minimalnych wymagań modułu które znajdują się na stronie 24 projektu wykonawczego.
17. **W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz prośbami o wizję lokalną zamawiający zaprasza oferentów na wizję lokalną w środę 30 września godz.11.00 budynek główny administracyjny nr 01, sala audiowizualna. Zamawiający zastrzega brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na dachach. UWAGA: Wymagane środki ochrony indywidualnej: obuwie i okulary ochronne, odzież odblaskowa oraz kask ochronny.**
18. Podczas wizji lokalnej zostanie uzgodniony nowy termin składania ofert.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu Tokai COBEX Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W ramach postępowania ofertowego należy uwzględnić wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego.

Z dokumentacją załączono również wyjaśnienie dotyczące różnic pomiędzy poszczególnymi etapami dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy w przedziale od 1 378,00 kWp do 1 401,92 kWp. Przy doborze modułów oraz ich rozmieszczeniu należy bezwzględnie uwzględnić projektowane systemy asekuracyjne („linie życia”), wymagane strefy bezpieczeństwa oraz dostęp niezbędny do późniejszej eksploatacji i serwisowania instalacji.

Dodatkowo oferta powinna obejmować wycenę:

- wykonania instalacji teleinformatycznych,
- wykonania kanalizacji teletechnicznej.

Powyższe zakresy nie zostały ujęte w przedmiarze robót i należy je wycenić odrębnie na podstawie dokumentacji projektowej oraz wymaganych prac.

Oferta powinna również zawierać:

- całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty nadzoru inwestorskiego,
- przewidywany, możliwie najkrótszy termin realizacji,
- deklarowany czas reakcji serwisowej,
- jednoznaczne wskazanie ewentualnych wyłączeń, założeń oraz elementów nieuwzględnionych w cenie oferty.

Przed udostępnieniem pełnej dokumentacji projektowej wymagane jest podpisanie umowy o poufności (NDA). Podpisaną elektronicznie umowę należy przesłać na adres:

robert.grucel@tokaicobex.com

Po otrzymaniu podpisanej umowy o poufności zostanie udostępniona dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Krzysztof Cempa
e-mail: Krzysztof.Cempa@tokaicobex.com
tel. 695 745 030

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją oraz załączonymi wyjaśnieniami przed przygotowaniem oferty. **Proszę również o przesłanie referencji z wykonanie podobnych prac w przeszłości.**

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert
- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)
- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.
- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).
- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru różnych dostawców dla poszczególnych pozycji zapytania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template_bez XXX.doc
2.	wzór umowy o świadczenie usług_TCX_lipiec 2026.docx
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002) (1).pdf
4.	OWZ_2026.pdf
5.	PT_Telemechanika (zero eksport)_Tokai Cobex Nowy Sącz_na potrzeby Inwestora.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Tokai COBEX Sp. z o.o. w Nowym Sączu		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonania instalacji teleinformatycznych		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wykonania kanalizacji teletechnicznej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 45 dni
3.	Miejsce dostawy: DAP Nowy Sącz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie